

SAS CATER ACCESS Fourniture de Matériel HT

Conseil Assistante Technique Etude et Réalisation
Study Implementation Council Technical Assistant
GSM : +33 6 60 57 69 12
Fixe/Fax : +33 1 34 85 68 05
Courriel : access@cateraccess.com



Liste des EPI et des affichages réglementaires obligatoires des locaux électriques selon l'inrs et les différentes normes en vigueur C13100-C13200

Pancartes posées en extérieur :

S750AL = Danger poste HT
S80ALPR10 = Poste HT 1 x ligne ou 2 lignes selon le texte à insérer pour identification du local
S737AL = Danger odeur SF6
S755ALNM = Prescriptions de sécurité électriques
S80ALPAS = Conduite à tenir en cas d'accident électrique (ex pancarte de soins aux électrisés)

Pancartes posées en intérieur :

S80ALPAS = Conduite à tenir en cas d'accident électrique (ex pancarte de soins aux électrisés)
S756ALNM = Prescriptions générales électriques
S754ALNM = Travaux de consignation électrique haute et basse tension
S335PR40 = Fiche de manœuvre correspondante aux installations et à l'inter verrouillage
Schéma Synoptique HT-BT (à adapté selon unifilaire global HT)

EPI obligatoires :

GLB3-3609 / 3610 / 3611 = Gants classe 3 (conseillé)
Ou GLB2-3609 / 3610 / 3611 = Gants classe 2 (peu utilisé)
BGT-E = Coffret a gants + poudreur talc
TT015M24 = Tabouret isolant 24kv orange avec tampons anti dérapant
TP12EC = Perche de sauvetage à crochet
TP13P = Perche fixe + VAT 5-36kv (vat pour borne capacitive pour matériel HTA sensible à l'environnement)
TP13PM-TAG200BC = Perche fiche + VAT BC (vat pour borne capacitive pour matériel HTA insensible à l'environnement)
NB : Les perches doivent être fixées au mur avec les supports adaptés

Equipement de sécurité et de rangement des fusibles haute tension :

S4310 = Bapi autonome a Led (avec switch possible en BAES en cas de manque secteur)
EO75KGS = Extincteur dioxyde de carbone 5kg (souvent en gestion direct par le client)
SFHCAT1 – SFHCAT2 – SFVCAT1 – SFVCAT2 = Râtelier à fusible adapté

EPI conseillés en supplément :

TC402B = Casque Arc Flash CL2 ou TC401B = Casque Visière CL2 ou TC42ESBB = Casque Visière CL2
SGA à SGG = Sur gants cuir selon la classe et la taille des gants Latex choisi
RGX-MC = Mitaine Sous gants

Nota : Il va de soi que d'autres équipements de sécurité peuvent être ajoutés au cas par cas, par exemple un équipement de mise à la terre dans le cas ou les cellules haute tension n'en seraient pas équipées (exemple dans les postes équipés de cellule dite " Type ouvert ") etc...